



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС **001173**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 27.10.2016 г. по 26.10.2021г.

код ОК 005 (ОКП) 23 1700

№ ССБК.DE.ПБ14.Н00079

код ЕКПС

код ГН ВЭД России 3210 00 100 0

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "БауСтиль".
Адрес: 199046, г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.37, литер «А»,
ПОМ.3-Н. ОГРН: 1117847024954
Тел.: +7 (812) 648-33-30. E-mail: info@baustil.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Saicos Colour GmbH (Сайкос Колор ГмбХ).
Адрес: Carl-Zeiss-Str.3 D-48336 Sassenberg (Карл Цейсс Штрассе 3, D-48336
Зассенберг), Германия. Тел.: +49 2583 3037-0. Факс: +49 2583 3037-10.
E-mail: info@saicos.de

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

«ПОЖЦЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕРТА», 141315,
Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 20А
Телефон: 8(495) 133-74-89. ОГРН 1145053000157.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ14 до 26.11.2018г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Система лакокрасочного покрытия марки «SAICOS» в составе:
Пропитка-грунт огнезащитная SAICOS Impragner-Grund Brandschutz с расходом
не более 100 г/м², финишное покрытие маслом SAICOS Premium Hartwachsol с
добавкой SAICOS Zusatz Brandschutz с расходом не более 70г/м². Серийный
выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от
02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от
03.07.2016 г.) Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94; Группа
воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96; Группа распространения пламени –
РП1 по ГОСТ Р 51032-97; Группа дымообразования – Д2 по ГОСТ 12.1.044-89
(п.4.18); Группа токсичности – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной
опасности КМ2.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний 0137/М-Д-16 от 24.10.2016 г. ООО
«ЦЕРТА» ИЛ «ПОЖЦЕРТА», № ССБК RU. 21ПБ14 до
26.11.2018г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО
9001-2015 № RU.МСК.019.020.СМ.10781 от 16.09.2016 г.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

